МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАХАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАХАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Дата: 2023.10.15 13:59:18 +07'00'

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Стахановская средняя общеобразовательная школа
(МКОУ Стахановская СОШ)

Утверждаю:
И.о. директора школы
_____ В.М. Чиркова

Приказ № 77 от 03.08.23

Акт

испытания наружных пожарных лестниц

Комиссия в составе: председателя – Чирковой Веры Михайловны, и.о. директора школы, членов комиссии:
Круско Николая Августовича, ответственного за противопожарную безопасность,
Мельниченко Екатерины Андреевны, заведующей хозяйством, Заремба Марии Сергеевны, заместителя директора по ВР,
назначенная приказом руководителя № ___ от 03. 08 2023 года в соответствии с п. 24 правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР – 12), НПБ 245-2001 п. 3.4, провела испытание пожарной эвакуационной лестницы путем приложения 150 кг к средней ступени и выдержкт под нагрузкой в течении 10 минут.
В результате испытания комиссия установила. Что остаточных деформаций и трещин не обнаружено, пожарные эвакуационные лестницы допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии _____ В.М. Чиркова
Члены комиссии _____ Н.А. Круско
_____ Е.А. Мельниченко
_____ М.С. Заремба

03.08.2023 г.